



230013069782

报告编号 SZJC2025-W4577 (1/2) 正本

福州水质监测有限公司



检验检测报告

样 品 名 称 出厂水

受 检 (委 托) 单 位 福州胜科水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2025年12月04日

地址：福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话：0591-87531307 E-mail：fzszjc_2022@163.com 邮编：350007

FS/JL—A07—A/2—2022

样品名称： 出厂水
客户联系人： 林先生
客户联系信息： 0591-62031686
样品编号： B251105-023
样品类型： 生活饮用水（出厂水）
样品状态： 透明液体
检测性质： 委托检验
来样方式： 送样
送样人员： 林先生
采样地点： /
采样依据： /
送样日期： 2025年11月05日
检测日期： 2025年11月05日 至 2025年12月01日
检测依据： 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
2. 见附页
结果报告： 见附表1至附表3
备 注： /

检测结论：

该样品经检验：

1、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022生活饮用水水质常规指标限值。

2、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022生活饮用水消毒剂常规指标要求。

3、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022生活饮用水水质扩展指标限值。

编制： 廖晓物

审批： 董 夏

签发： 朱 迪

2025年12月04日

福州胜科水务有限公司出厂水检测报告结果

附表1:

| 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022水质常规指标及限值 | 实测值 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. 微生物指标 | | |
| 总大肠菌群/ (MPN/100 mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌/ (MPN/100 mL) | 不应检出 | 未检出 |
| 菌落总数/ (CFU/mL) | 100 | 未检出 |
| 2. 毒理指标 | | |
| 砷/ (mg/L) | 0.01 | 0.00013 |
| 镉/ (mg/L) | 0.005 | <0.00006 |
| 铬 (六价) / (mg/L) | 0.05 | <0.004 |
| 铅/ (mg/L) | 0.01 | 0.00012 |
| 汞/ (mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
| 氰化物/ (mg/L) | 0.05 | <0.0016 |
| 氟化物/ (mg/L) | 1.0 | 0.242 |
| 硝酸盐 (以N计) / (mg/L) | 10 | 0.256 |
| 三氯甲烷/ (mg/L) | 0.06 | 0.00210 |
| 一氯二溴甲烷/ (mg/L) | 0.1 | 0.000865 |
| 二氯一溴甲烷/ (mg/L) | 0.06 | 0.00222 |
| 三溴甲烷/ (mg/L) | 0.1 | <0.000251 |
| 三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0819 |
| 二氯乙酸/ (mg/L) | 0.05 | <0.0037 |
| 三氯乙酸/ (mg/L) | 0.1 | <0.0044 |
| 溴酸盐/ (mg/L) | 0.01 | / |
| 亚氯酸盐/ (mg/L) | 0.7 | / |
| 氯酸盐/ (mg/L) | 0.7 | <0.0050 |
| 3. 感官性状和一般化学指标 | | |
| 色度 (铂钴色度单位) /度 | 15 | <5 |
| 浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU | 1 | 0.11 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.23 |
| 铝/ (mg/L) | 0.2 | 0.0151 |
| 铁/ (mg/L) | 0.3 | 0.0017 |
| 锰/ (mg/L) | 0.1 | 0.00776 |
| 铜/ (mg/L) | 1.0 | 0.00026 |
| 锌/ (mg/L) | 1.0 | 0.0108 |
| 氯化物/ (mg/L) | 250 | 6.83 |
| 硫酸盐/ (mg/L) | 250 | 3.22 |
| 溶解性总固体/ (mg/L) | 1000 | 55 |
| 总硬度 (以CaCO ₃ 计) / (mg/L) | 450 | 17 |
| 高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) / (mg/L) | 3 | 0.47 |
| 氨 (以N计) / (mg/L) | 0.5 | <0.02 |
| 4. 放射性指标 | | |
| 总α放射性/ (Bq/L) | 0.5 (指导值) | 0.03±0.01 |
| 总β放射性/ (Bq/L) | 1 (指导值) | 0.06±0.01 |

附表2:

| 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 消毒剂常规指标及要求 | 实测值 |
|--------------|---|------|
| 游离氯/ (mg/L) | 与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 2 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L | 0.30 |
| 总氯/ (mg/L) | 与水接触时间 ≥ 120 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 3 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.5 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L | / |
| 臭氧/ (mg/L) | 与水接触时间 ≥ 12 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L, 如采用其他协同消毒 方式, 消毒剂限值及余量应满足相应要求 | / |
| 二氧化氯/ (mg/L) | 与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.8 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.1 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L | / |

附表3:

| 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质扩展指标及限值 | 实测值 |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. 微生物指标 | | |
| 贾第鞭毛虫/ (个/10L) | <1 | <0.1 |
| 隐孢子虫/ (个/10L) | <1 | <0.1 |
| 2. 毒理指标 | | |
| 锑/ (mg/L) | 0.005 | <0.00007 |
| 钡/ (mg/L) | 0.7 | 0.0135 |
| 铍/ (mg/L) | 0.002 | <0.00003 |
| 硼/ (mg/L) | 1.0 | <0.0024 |
| 钼/ (mg/L) | 0.07 | 0.00064 |
| 镍/ (mg/L) | 0.02 | 0.00018 |
| 银/ (mg/L) | 0.05 | <0.00003 |
| 铊/ (mg/L) | 0.0001 | <0.00001 |
| 硒/ (mg/L) | 0.01 | <0.0002 |
| 高氯酸盐/ (mg/L) | 0.07 | <0.005 |
| 二氯甲烷/ (mg/L) | 0.02 | <0.000173 |
| 1,2-二氯乙烷/ (mg/L) | 0.03 | <0.000127 |
| 四氯化碳/ (mg/L) | 0.002 | <0.000130 |
| 氯乙烯/ (mg/L) | 0.001 | <0.000237 |
| 1,1-二氯乙烯/ (mg/L) | 0.03 | <0.000241 |
| 1,2-二氯乙烯 (总量) / (mg/L) | 0.05 | <0.000275 |
| 三氯乙烯/ (mg/L) | 0.02 | <0.000220 |
| 四氯乙烯/ (mg/L) | 0.04 | <0.000190 |
| 六氯丁二烯/ (mg/L) | 0.0006 | <0.000121 |
| 苯/ (mg/L) | 0.01 | <0.000078 |
| 甲苯/ (mg/L) | 0.7 | <0.000230 |
| 二甲苯 (总量) / (mg/L) | 0.5 | <0.000083 |
| 苯乙烯/ (mg/L) | 0.02 | <0.000125 |
| 氯苯/ (mg/L) | 0.3 | <0.000125 |
| 1,4-二氯苯/ (mg/L) | 0.3 | <0.000058 |
| 三氯苯 (总量) / (mg/L) | 0.02 | <0.000023 |

(续表3)

| 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 水质扩展指标及限值 | 实测值 |
|-------------------------|--|------------|
| 六氯苯/ (mg/L) | 0.001 | <0.00025 |
| 七氯/ (mg/L) | 0.0004 | <0.00034 |
| 马拉硫磷/ (mg/L) | 0.25 | <0.00040 |
| 乐果/ (mg/L) | 0.006 | <0.00072 |
| 灭草松/ (mg/L) | 0.3 | <0.0005 |
| 百菌清/ (mg/L) | 0.01 | <0.00042 |
| 呋喃丹/ (mg/L) | 0.007 | <0.0005 |
| 毒死蜱/ (mg/L) | 0.03 | <0.00025 |
| 草甘膦/ (mg/L) | 0.7 | <0.15 |
| 敌敌畏/ (mg/L) | 0.001 | <0.00042 |
| 莠去津/ (mg/L) | 0.002 | <0.0005 |
| 溴氰菊酯/ (mg/L) | 0.02 | <0.0180 |
| 2,4-滴/ (mg/L) | 0.03 | <0.0005 |
| 乙草胺/ (mg/L) | 0.02 | <0.00002 |
| 五氯酚/ (mg/L) | 0.009 | <0.0005 |
| 2,4,6-三氯酚/ (mg/L) | 0.2 | <0.00040 |
| 苯并(a)芘/ (mg/L) | 0.00001 | <0.0000020 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/ (mg/L) | 0.008 | <0.00041 |
| 丙烯酰胺/ (mg/L) | 0.0005 | <0.000020 |
| 环氧氯丙烷/ (mg/L) | 0.0004 | <0.00006 |
| 微囊藻毒素-LR/ (mg/L) | 0.001 | <0.00026 |
| 3. 感官性状和一般化学指标 | | |
| 钠/ (mg/L) | 200 | 7.77 |
| 挥发酚类(以苯酚计)/ (mg/L) | 0.002 | <0.0018 |
| 阴离子合成洗涤剂/ (mg/L) | 0.3 | <0.050 |
| 2-甲基异莰醇/ (mg/L) | 0.00001 | <0.0000022 |
| 土臭素/ (mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 |

(以下空白)

附 页

福州水质监测有限公司检测依据一览表（一）

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据 |
|----|-------------------------------|------------------------|----|-------------------------------|-------------------------|----|--------|-------------------------|
| 1 | 色度 | GB/T 5750.4-2023中的4.1 | 17 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2023中的7.4 | 33 | 铝 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 |
| 2 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2023中的5.1 | 18 | 砷 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 34 | 氯酸盐 | GB/T 5750.10-2023中的20.2 |
| 3 | 臭和味 | GB/T 5750.4-2023中的6.1 | 19 | 二氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023中的14.2 | 35 | 氨(以N计) | GB/T 5750.5-2023中的11.5 |
| 4 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2023中的7.1 | 20 | 汞 | GB/T 5750.6-2023中的11.1 | 36 | 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023中的7.3 |
| 5 | pH | GB/T 5750.4-2023中的8.1 | 21 | 镉 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 37 | 三溴甲烷 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 |
| 6 | 总硬度 (以CaCO ₃ 计) | GB/T 5750.4-2023中的10.1 | 22 | 铬(六价) | GB/T 5750.6-2023中的13.1 | 38 | 游离氯 | GB/T 5750.11-2023中的4.2 |
| 7 | 铁 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 23 | 铅 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 39 | 二氧化氯 | / |
| 8 | 锰 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 24 | 硝酸盐 (以N计) | GB/T 5750.5-2023中的6.2 | 40 | 总氯 | / |
| 9 | 铜 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 25 | 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 41 | 臭氧 | / |
| 10 | 锌 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 26 | 三卤甲烷 | GB 5749-2022 | 42 | 溴酸盐 | / |
| 11 | 一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 27 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2023中的4.1 | 43 | 亚氯酸盐 | / |
| 12 | 二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 28 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023中的5.3 | / | / | / |
| 13 | 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2023中的6.2 | 29 | 总α放射性 | GB/T 5750.13-2023中的4.1 | / | / | / |
| 14 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023中的6.2 | 30 | 总β放射性 | GB/T 5750.13-2023中的5.1 | / | / | / |
| 15 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023中的11.1 | 31 | 三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2023中的14.2 | / | / | / |
| 16 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2023中的6.2 | 32 | 高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) | GB/T 5750.7-2023中的4.1 | / | / | / |

福州水质监测有限公司检测依据一览表 (二)

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 序号 | 检测项目 | 检测依据 |
|----|--------------|------------------------|----|---------|------------------------|----|-----------------|------------------------|
| 1 | 贾第鞭毛虫 | GB/T 5750.12-2023中的8.1 | 20 | 四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 39 | 莠去津 | GB/T 5750.9-2023中的13.4 |
| 2 | 隐孢子虫 | GB/T 5750.12-2023中的9.1 | 21 | 六氯丁二烯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 40 | 溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2023中的14.2 |
| 3 | 锶 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 22 | 苯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 41 | 2,4-滴 | GB/T 5750.9-2023中的13.4 |
| 4 | 钡 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 23 | 甲苯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 42 | 乙草胺 | GB/T 5750.9-2023中的41.1 |
| 5 | 铍 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 24 | 二甲苯(总量) | GB 5749-2022 | 43 | 五氯酚 | GB/T 5750.9-2023中的13.4 |
| 6 | 硼 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 25 | 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 44 | 2,4,6-三氯酚 | GB/T 5750.8-2023中的15.1 |
| 7 | 钼 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 26 | 氯苯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 45 | 苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2023中的88.1 |
| 8 | 镍 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 27 | 1,4-二氯苯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 46 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2023中的15.1 |
| 9 | 银 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 28 | 三氯苯(总量) | GB 5749-2022 | 47 | 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2023中的13.1 |
| 10 | 铊 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 29 | 六氯苯 | GB/T 5750.8-2023中的15.1 | 48 | 环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2023中的20.1 |
| 11 | 硒 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 | 30 | 七氯 | GB/T 5750.8-2023中的15.1 | 49 | 微囊藻毒素-LR | GB/T 5750.8-2023中的16.2 |
| 12 | 高氯酸盐 | GB/T 5750.5-2023中的14.1 | 31 | 马拉硫磷 | GB/T 5750.8-2023中的15.1 | 50 | 钠 | GB/T 5750.6-2023中的4.5 |
| 13 | 二氯甲烷 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 32 | 乐果 | GB/T 5750.8-2023中的15.1 | 51 | 挥发酚类(以苯酚计) | GB/T 5750.4-2023中的12.3 |
| 14 | 1,2-二氯乙烷 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 33 | 灭草松 | GB/T 5750.9-2023中的13.4 | 52 | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2023中的13.4 |
| 15 | 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 34 | 百菌清 | GB/T 5750.8-2023中的15.1 | 53 | 2-甲基异莰醇 | GB/T 5750.8-2023中的76.1 |
| 16 | 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 35 | 呋喃丹 | GB/T 5750.9-2023中的13.4 | 54 | 土臭素 | GB/T 5750.8-2023中的76.1 |
| 17 | 1,1-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 36 | 毒死蜱 | GB/T 5750.8-2023中的15.1 | / | / | / |
| 18 | 1,2-二氯乙烯(总量) | GB 5749-2022 | 37 | 草甘膦 | GB/T 5750.9-2023中的21.2 | / | / | / |
| 19 | 三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2023中的4.2 | 38 | 敌敌畏 | GB/T 5750.8-2023中的15.1 | / | / | / |

福州水质监测有限公司

报告说明

- 1 本机构的授权名称为：国家城市供水水质监测网福州监测站。
- 2 本报告无编制、审批、签发人签字无效。
- 3 本报告未盖“检验检测专用章”及骑缝章无效。
- 4 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告，未重新加盖本机构“检验检测专用章”的复印报告无效。
- 5 委托方自行送样的，检测数据仅对送检的样品负责，对送检样品的来源不负责，对委托方送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。
- 6 本报告未经本机构书面批准，不得作为商业广告使用。
- 7 委托单位提供的现场检测数据，仅供参考，不具备证明作用。
- 8 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，报告涂改、增删无效。
- 9 委托单位对本报告有异议时请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，本公司将及时受理并反馈意见。